eurofins | athens analysis laboratories

Δοκιμές
Αρ.Πιστ. 102

# Έκθεση δοκιμών: AR-26-Y9-062807-02

**Ημερομηνία επανέκδοσης: 27.07.2026**
**Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 23.07.2026**

| **Διεύθυνση εργαστηρίου** | **Πελάτης** |
|---|---|
| Ναυπλίου 29<br>Μεταμόρφωση<br>ΕΛΛΑΔΑ<br>Τηλ: (+30) 210 747 0500<br>Email: sales_aal@ftcee.eurofins.com<br>customerservice_aal@ftcee.eurofins.com | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΩΝ-Δ.Ε. ΘΕΣΠΙΩΝ<br>ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ<br>32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ<br>ΕΛΛΑΔΑ |

## Κωδικός δείγματος: 873-2026-00079797

**Ημερομηνία δοκιμής: 17.07.2026 - 21.07.2026**

| **Πληροφορίες δείγματος** | |
|---|---|
| Υπεύθυνος δειγματοληψίας | Eurofins (NA) |
| Ημερομηνία δειγματοληψίας | 16.07.2026 |
| Ημερομηνία παραλαβής | 17.07.2026 |
| Περιγραφή δείγματος | ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τ.Κ ΘΕΣΠΙΩΝ |
| Θερμοκρασία δείγματος | Αποδεκτή |
| Ποσότητα/τεμάχια | 1 |
| Κατάσταση δείγματος | Αποδεκτή |

| Παράμετρος | Μέθοδος | Μονάδα | Παραμετρική Τιμή | Αποτέλεσμα | ΤΤ |
|---|---|---|---|---|---|
| **ZMKTR: Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C** | | | | | |
| Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | | <1 | A |
| **ZMKTS: Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37ºC** | | | | | |
| Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37ºC | ISO 6222:1999 | cfu/ml | | <1 | A |
| **ZMKTQ: Ολικά Κολοβακτηριοειδή** | | | | | |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | cfu/100 ml | < 1 | <1 | A |
| **ZMKU5: Escherichia coli** | | | | | |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | cfu/100 ml | < 1 | <1 | A |
| **ZMKTT: Intestinal Enterococci** | | | | | |
| Intestinal Enterococcus | ISO 7899-2:2000 | cfu/100 ml | < 1 | <1 | A |

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων της παρούσας έκθεσης δοκιμών, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2. Οι παράμετροι με (*) είναι ενδεικτικές και η όποια υπέρβασή τους αξιολογείται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική ποιότητα του νερού.

3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποΤα αποτελέσματα των αναλύσε νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία.

Η παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.

**Έκθεση δοκιμών: AR-26-Y9-062807-02**

**Ημερομηνία επανέκδοσης: 27.07.2026**
**Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 23.07.2026**

**Κωδικός δείγματος: 873-2026-00079797**

**Ημερομηνία δοκιμής: 17.07.2026 - 22.07.2026**

| **Πληροφορίες δείγματος** | |
|---|---|
| Υπεύθυνος δειγματοληψίας | Eurofins (NA) |
| Ημερομηνία δειγματοληψίας | 16.07.2026 |
| Ημερομηνία παραλαβής | 17.07.2026 |
| Περιγραφή δείγματος | ΔΕΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τ.Κ ΘΕΣΠΙΩΝ |
| Θερμοκρασία δείγματος | Αποδεκτή |
| Ποσότητα/τεμάχια | 1 |
| Κατάσταση δείγματος | Αποδεκτή |

| Παράμετρος | Μέθοδος | Μονάδα | LOD | Παραμετρική Τιμή | Αποτέλεσμα | TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Y904V: Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) - 25°C)** | | | | | | |
| Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά | pH units | | 6.5- 9.5* | 7.9 | A |
| **Y904R: Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C** | | | | | | |
| Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία | μS/cm | 10 | 2500* | 490 | A |
| **Y9002: Θολότητα** | | | | | | |
| Θολότητα | ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά | FNU | 0.02 | | 0.55 | A |
| **Y90AF: Οσμή** | | | | | | |
| Οσμή | I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά | | | | Αποδεκτή | N |
| **Y90AG: Γεύση** | | | | | | |
| Γεύση | I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά | | | | Αποδεκτή | N |
| **Y9092: Χρώμα** | | | | | | |
| Χρώμα | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά | mg/L Pt | 8 | | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| **Y904W: Αμμώνιο (NH4)** | | | | | | |
| Αμμώνιο (NH4) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά | mg/l | 0.02 | 0.50* | <0.05 | A |
| **Y907C: Υπολειμματικό Χλώριο** | | | | | | |
| Υπολειμματικό Χλώριο | + Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-70), Φασματοφωτομετρικά | mg/l | 0.01 | | 0.28 | A |

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων της παρούσας έκθεσης δοκιμών, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2. Οι παράμετροι με (*) είναι ενδεικτικές και η όποια υπέρβασή τους αξιολογείται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική ποιότητα του νερού.

3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποΤα αποτελέσματα των αναλύσε νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία.

**Σημειώσεις**
TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Η παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.

**Έκθεση δοκιμών: AR-26-Y9-062807-02**

**Ημερομηνία επανέκδοσης: 27.07.2026**
**Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 23.07.2026**

+: δοκιμές που πραγματοποιούνται στον τόπο δειγματοληψίας, μακριά από τα εργαστήρια δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ευγενία Ζωβοΐλη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.