eurofins | athens analysis laboratories

Αρ. 102

## Έκθεση δοκιμών: AR-26-Y9-080652-01

**Ημερομηνία έκδοσης: 14.09.2026**

| **Διεύθυνση εργαστηρίου** | **Πελάτης** |
|---|---|
| Ναυπλίου 29<br>Μεταμόρφωση<br>ΕΛΛΑΔΑ<br>Τηλ: (+30) 210 747 0500<br>Email: sales_aal@ftcee.eurofins.com<br>customerservice_aal@ftcee.eurofins.com | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΩΝ-Δ.Ε. ΑΛΙΑΡΤΟΥ<br>ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ<br>32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ<br>ΕΛΛΑΔΑ |

## Κωδικός δείγματος: 873-2026-00095871

**Ημερομηνία δοκιμής: 27.08.2026 - 30.08.2026**

| **Πληροφορίες δείγματος** | |
|---|---|
| Υπεύθυνος δειγματοληψίας | Eurofins (NA) |
| Ημερομηνία δειγματοληψίας | 27.08.2026 |
| Ημερομηνία παραλαβής | 27.08.2026 |
| Περιγραφή δείγματος | ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - Τ.Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ |
| Θερμοκρασία δείγματος | Αποδεκτή |
| Ποσότητα/τεμάχια | 1 |
| Κατάσταση δείγματος | Αποδεκτή |

| Παράμετρος | Μέθοδος | Μονάδα | Παραμετρική Τιμή | Αποτέλεσμα | ΤΤ |
|---|---|---|---|---|---|
| **ZMKTR: Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C** | | | | | |
| Ολικά αερόβια βακτήρια στους 22°C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | | <1 | A |
| **ZMKTS: Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37ºC** | | | | | |
| Ολικά αερόβια βακτήρια στους 37ºC | ISO 6222:1999 | cfu/ml | | <1 | A |
| **ZMKTQ: Ολικά Κολοβακτηριοειδή** | | | | | |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | cfu/100 ml | < 1 | <1 | A |
| **ZMKU5: Escherichia coli** | | | | | |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | cfu/100 ml | < 1 | <1 | A |
| **ZMKTT: Intestinal Enterococci** | | | | | |
| Intestinal Enterococcus | ISO 7899-2:2000 | cfu/100 ml | < 1 | <1 | A |
| **ZMKYN: Cl. perfringens /100-10-1 ml** | | | | | |
| Clostridium perfringens | ISO 14189:2013 | cfu/100 ml | < 1 | <1 | A |

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων της παρούσας έκθεσης δοκιμών, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2. Οι παράμετροι με (*) είναι ενδεικτικές και η όποια υπέρβασή τους αξιολογείται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική ποιότητα του νερού.

3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποΤα αποτελέσματα των αναλύσε νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία.

Η παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.

**Έκθεση δοκιμών: AR-26-Y9-080652-01** **Ημερομηνία έκδοσης: 14.09.2026**

**Κωδικός δείγματος: 873-2026-00095871** **Ημερομηνία δοκιμής: 27.08.2026 - 14.09.2026**

**Πληροφορίες δείγματος**

| | |
|---|---|
| Υπεύθυνος δειγματοληψίας | Eurofins (NA) |
| Ημερομηνία δειγματοληψίας | 27.08.2026 |
| Ημερομηνία παραλαβής | 27.08.2026 |
| Περιγραφή δείγματος | ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - Τ.Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ |
| Θερμοκρασία δείγματος | Αποδεκτή |
| Ποσότητα/τεμάχια | 1 |
| Κατάσταση δείγματος | Αποδεκτή |

| Παράμετρος | Μέθοδος | Μονάδα | LOD | Παραμετρική Τιμή | Αποτέλεσμα | TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Y904V: Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) - 25°C)** | | | | | | |
| Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) στους 25°C | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Ηλεκτροχημικά | pH units | | 6.5- 9.5* | 7.7 | A |
| **Y904R: Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C** | | | | | | |
| Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Αγωγιμομετρία | µS/cm | 10 | 2500* | 503 | A |
| **Y9002: Θολότητα** | | | | | | |
| Θολότητα | ISO 7027-1:2016, Νεφελομετρικά | FNU | 0.02 | | 0.28 | A |
| **Y90AF: Οσμή** | | | | | | |
| Οσμή | I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά | | | | Αποδεκτή | N |
| **Y90AG: Γεύση** | | | | | | |
| Γεύση | I.S. EN 1622:2006, Οργανοληπτικά | | | | Αποδεκτή | N |
| **Y9092: Χρώμα** | | | | | | |
| Χρώμα | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά | mg/L Pt | 8 | | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| **Y905Q: Οξειδωσιμότητα (KMnO4)** | | | | | | |
| Οξειδωσιμότητα (KMnO4) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-197), Φασματοφωτομετρικά | mg/l O2 | 0.5 | 5.0* | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| **Y901L: Βόριο-B** | | | | | | |
| Βόριο (B) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS | mg/l | 0.00015 | 1.5 | 0.021 | A |
| **Y9023: Νάτριο-Na** | | | | | | |
| Νάτριο (Na) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS | mg/l | 0.0012 | 200* | 6.0 | A |
| **Y901G: Αργίλιο-Al** | | | | | | |
| Αργίλιο (Al) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS | µg/l | 0.2 | 200* | <1.25 | A |
| **Y901R: Χρώμιο-Cr** | | | | | | |
| Χρώμιο (Cr) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS | µg/l | 0.01 | 50 | 1.2 | A |
| **Y9058: Εξασθενές Χρώμιο (Cr6)** | | | | | | |
| Χρώμιο Εξασθενές (VI) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά | µg/l | 5 | 50 | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| **Y901W: Μαγγάνιο-Mn** | | | | | | |
| Μαγγάνιο (Mn) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS | µg/l | 0.005 | 50* | 0.19 | A |
| **Y901S: Σίδηρος-Fe** | | | | | | |
| Σίδηρος (Fe) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS | µg/l | 0.06 | 200* | 2.3 | A |

Η παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.

| Παράμετρος | Μέθοδος | Μονάδα | LOD | Παραμετρική Τιμή | Αποτέλεσμα | TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Y901Z: Νικέλιο-Ni** | | | | | | |
| Νικέλιο (Ni) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS | μg/l | 0.01 | 20 | 2.3 | A |
| **Y901Q: Χαλκός-Cu** | | | | | | |
| Χαλκός (Cu) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS | mg/l | 0.00003 | 2.0 | 0.002 | A |
| **Y901I: Αρσενικό-As** | | | | | | |
| Αρσενικό (As) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS | μg/l | 0.003 | 10 | <0.05 | A |
| **Y9021: Σελήνιο-Se** | | | | | | |
| Σελήνιο (Se) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS | μg/l | 0.035 | 20 | <0.25 | A |
| **Y901M: Κάδμιο-Cd** | | | | | | |
| Κάδμιο (Cd) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS | μg/l | 0.001 | 5.0 | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| **Y901H: Αντιμόνιο-Sb** | | | | | | |
| Αντιμόνιο (Sb) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS | μg/l | 0.002 | 10 | <0.02 | A |
| **Y901X: Υδράργυρος-Hg** | | | | | | |
| Υδράργυρος (Hg) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS | μg/l | 0.01 | 1.0 | 0.048 | A |
| **Y901T: Μόλυβδος-Pb** | | | | | | |
| Μόλυβδος (Pb) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-93), ICP-MS | μg/l | 0.005 | 10 | 0.16 | A |
| **Y904X: Νιτρικά (NO3)** | | | | | | |
| Νιτρικά (NO3) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά | mg/l | 1.5 | 50 | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| **Y904Y: Νιτρώδη (NO2)** | | | | | | |
| Νιτρώδη (NO2) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά | mg/l | 0.02 | 0.50 | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| **Y904W: Αμμώνιο (NH4)** | | | | | | |
| Αμμώνιο (NH4) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά | mg/l | 0.02 | 0.50* | <0.05 | A |
| **Y904Z: Χλωριούχα (Cl)** | | | | | | |
| Χλωριούχα (Cl) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά | mg/l | 2 | 250* | 11.4 | A |
| **Y9091: Κυανιούχα (CN)** | | | | | | |
| Ολικά Κυανιούχα (CN) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά | μg/l | 5 | 50 | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| **Y9059: Φθοριούχα (F)** | | | | | | |
| Φθοριούχα (F) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά | mg/l | 0.07 | 1.5 | <0.2 | A |
| **Y9054: Θειϊκά (SO4)** | | | | | | |
| Θειϊκά (SO4) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-143), Φασματοφωτομετρικά | mg/l | 2 | 250* | 8 | A |
| **Y900J: Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC)** | | | | | | |
| Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-89), Καύση | mg C/l | 0.05 | | 0.58 | A |
| **Y9011: Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων: (192 a.i.)** | | | | | | |

Η παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.

| Παράμετρος | Μέθοδος | Μονάδα | LOD | Παραμετρική Τιμή | Αποτέλεσμα | ΤΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο παρασιτοκτόνων | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-79), GC-MS/MS | μg/l | 0.006 | 0.50 | Δεν Ανιχνεύθηκε | A |
| **Y90GY: Βρωμικά** | | | | | | |
| Βρωμικά | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-144), LC-MS/MS | μg/l | 0.6 | 10 | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| **Y90G6: 1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC)** | | | | | | |
| 1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS | μg/l | 0.3 | 3.0 | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| **Y90Z5: Βενζόλιο** | | | | | | |
| Βενζόλιο | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS | μg/l | 0.1 | 1.0 | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| **Y90H6: Επιχλωρυδρίνη (C3H5ClO)** | | | | | | |
| Επιχλωρυδρίνη | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS | μg/l | 0.03 | 0.10 | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| **Y90L1: Τετραχλωροαιθένιο και τριχλωραιθένιο (TCE, PCE)** | | | | | | |
| Τετραχλωροαιθένιο και τριχλωραιθένιο | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS | μg/l | 0.3 | 10 | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| Τριχλωραιθένιο (TCE) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS | μg/l | 0.3 | | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| Τετραχλωροαιθένιο (PCE) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS | μg/l | 0.3 | | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| **Y90M0: Ακρυλαμίδιο** | | | | | | |
| Ακρυλαμίδιο | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-86), LC-MS/MS | μg/l | 0.04 | 0.10 | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| **Y90R4: Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM)** | | | | | | |
| Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM) | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS | μg/l | 0.3 | 100 | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| Βρωμοδιχλωρομεθάνιο | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS | μg/l | 0.3 | | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| Βρωμοφόρμιο | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS | μg/l | 0.3 | | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| Χλωροφόρμιο | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS | μg/l | 0.3 | | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| Διβρωμοχλωρομεθάνιο | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS | μg/l | 0.3 | | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| **Y90M1: Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρο/κες (PAH) (5 a.i.)** | | | | | | |
| Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-80), GC-MS/MS | μg/l | 0.002 | 0.10 | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| Βενζο[b]φθορανθένιο | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-80), GC-MS/MS | μg/l | 0.002 | | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| Βενζο[k]φθορανθένιο | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-80), GC-MS/MS | μg/l | 0.002 | | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| Ινδενο[1,2,3-cd]πυρένιο | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-80), GC-MS/MS | μg/l | 0.002 | | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| Βενζο[ghi]περυλένιο | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-80), GC-MS/MS | μg/l | 0.002 | | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| Βενζο[a]πυρένιο | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-80), GC-MS/MS | μg/l | 0.002 | | Δεν ανιχνεύθηκε | A |
| **Y90T4: Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl)** | | | | | | |
| Βινυλοχλωρίδιο | Εσωτερική Μέθοδος (OE-7.0-140), SPME-GC-MS | μg/l | 0.03 | 0.50 | Δεν ανιχνεύθηκε | A |

Η παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.

**Έκθεση δοκιμών: AR-26-Y9-080652-01** **Ημερομηνία έκδοσης: 14.09.2026**

1. Οι τιμές των αποτελεσμάτων της παρούσας έκθεσης δοκιμών, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

2. Οι παράμετροι με (*) είναι ενδεικτικές και η όποια υπέρβασή τους αξιολογείται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική ποιότητα του νερού.

3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποΤα αποτελέσματα των αναλύσε νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία.

**Σημειώσεις**
TT: Είδος δοκιμής
A: Δοκιμή εντός πεδίου διαπίστευσης
N: Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης
SA: Διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
SN: Μη διαπιστευμένη δοκιμή υπεργολαβίας
LOD: Όριο ανίχνευσης
LOQ: Όριο ποσοτικοποίησης
Αποτέλεσμα μεταξύ LOD και LOQ: < LOQ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις σημειώσεις, ο τόπος εκτέλεσης των δοκιμών είναι ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δοκιμών της Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών.

Ευγενία Ζωβοΐλη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Πελατών

Παύλος Νησιανάκης
Επιστημονικός & Τεχνικός Διευθυντής

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.

eurofins | athens analysis laboratories

Αρ. 102

# Έκθεση δοκιμών: AR-26-Y9-080652-01

**Ημερομηνία έκδοσης: 14.09.2026**

Παράρτημα του AR-26-Y9-080652-01
Ημερομηνία έκδοσης 14.09.2026

Y9011: Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων: (192 a.i.) (GC-MS/MS)

| | Παράμετρος | RL | | Παράμετρος | RL | | Παράμετρος | RL | | Παράμετρος | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other screened pesticides | 0,006 µg / l | 2 | 2-Phenylphenol | 0,006 µg / l | 3 | Acetochlor | 0,006 µg / l | 4 | Acrinathrin | 0,006 µg / l |
| 5 | Aldrin | 0,006 µg / l | 6 | Atrazine | 0,006 µg / l | 7 | Azinphos-ethyl (Ethyl Guthion) | 0,006 µg / l | 8 | Azinphos-methyl (Guthion) | 0,006 µg / l |
| 9 | Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers) | 0,006 µg / l | 10 | Benfluralin | 0,006 µg / l | 11 | Bifenox | 0,006 µg / l | 12 | Bifenthrin | 0,006 µg / l |
| 13 | Biphenyl | 0,006 µg / l | 14 | Bitertanol | 0,006 µg / l | 15 | Bromocyclen | 0,006 µg / l | 16 | Bromophos-methyl | 0,006 µg / l |
| 17 | Bromophos-ethyl | 0,006 µg / l | 18 | Bromopropylate | 0,006 µg / l | 19 | Bromuconazole | 0,006 µg / l | 20 | Buprofezin | 0,006 µg / l |
| 21 | Butafenacil | 0,006 µg / l | 22 | Cadusafos | 0,006 µg / l | 23 | Carbaryl | 0,006 µg / l | 24 | Carbofuran | 0,006 µg / l |
| 25 | Carbophenothion | 0,006 µg / l | 26 | Carbosulfan | 0,006 µg / l | 27 | Chlordane (total) | 0,006 µg / l | 28 | Chlordane, cis- | 0,006 µg / l |
| 29 | Chlordane, trans- | 0,006 µg / l | 30 | Chlorfenapyr | 0,006 µg / l | 31 | Chlorfenson | 0,006 µg / l | 32 | Chlorfenvinphos (Total Isomers E, Z) | 0,006 µg / l |
| 33 | Chlorobenzilate | 0,006 µg / l | 34 | Chloropropylate | 0,006 µg / l | 35 | Chlorothalonil | 0,006 µg / l | 36 | Chlorpyrifos (-ethyl) | 0,006 µg / l |
| 37 | Chlorpyrifos-methyl | 0,006 µg / l | 38 | Chlorthal-dimethyl | 0,006 µg / l | 39 | Chlorthion | 0,006 µg / l | 40 | Clodinafop-propargyl | 0,006 µg / l |
| 41 | Cloquintocet-mexyl | 0,006 µg / l | 42 | Coumaphos | 0,006 µg / l | 43 | Cyfluthrin | 0,006 µg / l | 44 | Cyfluthrin beta | 0,006 µg / l |
| 45 | Cyhalothrin lambda- | 0,006 µg / l | 46 | Cypermethrin (sum of isomers) | 0,006 µg / l | 47 | Cypermethrin, alpha- | 0,006 µg / l | 48 | Cyproconazole | 0,006 µg / l |
| 49 | Cyprodinil | 0,006 µg / l | 50 | DDD, p,p'- | 0,006 µg / l | 51 | DDE, p,p'- | 0,006 µg / l | 52 | DDT, o,p'- | 0,006 µg / l |
| 53 | DDT, p,p'- | 0,006 µg / l | 54 | Deltamethrin | 0,006 µg / l | 55 | Diazinon | 0,006 µg / l | 56 | Dichlobenil | 0,006 µg / l |
| 57 | Dichlofenthion | 0,006 µg / l | 58 | Dichlofluanid | 0,006 µg / l | 59 | Dicloran | 0,006 µg / l | 60 | Dichlorvos | 0,006 µg / l |
| 61 | Diclobutrazol | 0,006 µg / l | 62 | Dicofol, p,p- | 0,006 µg / l | 63 | Dieldrin | 0,006 µg / l | 64 | Difenoconazole | 0,006 µg / l |
| 65 | Diflufenican | 0,006 µg / l | 66 | Dimethenamid | 0,006 µg / l | 67 | Diniconazole | 0,006 µg / l | 68 | Diphenamid | 0,006 µg / l |
| 69 | Endosulfan, alpha- | 0,006 µg / l | 70 | Endosulfan sulphate | 0,006 µg / l | 71 | Endosulfan, beta- | 0,006 µg / l | 72 | Endosulfan-lactone | 0,006 µg / l |
| 73 | Endrin | 0,006 µg / l | 74 | Epoxiconazole | 0,006 µg / l | 75 | Esfenvalerate | 0,006 µg / l | 76 | Etaconazole | 0,006 µg / l |
| 77 | Ethalfluralin | 0,006 µg / l | 78 | Ethion | 0,006 µg / l | 79 | Ethoprophos | 0,006 µg / l | 80 | Etridiazole | 0,006 µg / l |
| 81 | Etrimfos | 0,006 µg / l | 82 | Famophos | 0,006 µg / l | 83 | Fenamiphos | 0,006 µg / l | 84 | Fenarimol | 0,006 µg / l |
| 85 | Fenazaquin | 0,006 µg / l | 86 | Fenbuconazole (sum of constituent enantiomers) | 0,006 µg / l | 87 | Fenchlorphos | 0,006 µg / l | 88 | Fenitrothion | 0,006 µg / l |
| 89 | Fenoxycarb | 0,006 µg / l | 90 | Fenpropathrin | 0,006 µg / l | 91 | Fenpropidin | 0,006 µg / l | 92 | Fenpropimorph | 0,006 µg / l |
| 93 | Fenson | 0,006 µg / l | 94 | Fenvalerate (all isomers including Esfenvalerate) | 0,006 µg / l | 95 | Fluazifop-P-butyl | 0,006 µg / l | 96 | Fluchloralin | 0,006 µg / l |
| 97 | Flucythrinate | 0,006 µg / l | 98 | Fludioxonil | 0,006 µg / l | 99 | Flufenoxuron | 0,006 µg / l | 100 | Fluquinconazole | 0,006 µg / l |
| 101 | Flusilazole | 0,006 µg / l | 102 | Fluvalinate (sum of isomers) | 0,006 µg / l | 103 | Folpet | 0,006 µg / l | 104 | Furalaxyl | 0,006 µg / l |
| 105 | HCH, alpha- | 0,006 µg / l | 106 | HCH, beta- | 0,006 µg / l | 107 | HCH, delta- | 0,006 µg / l | 108 | Lindane (gamma-HCH) | 0,006 µg / l |
| 109 | Heptachlor | 0,006 µg / l | 110 | Heptachlor epoxide, cis- | 0,006 µg / l | 111 | Heptachlor epoxide, trans- | 0,006 µg / l | 112 | Hexachlorobenzene (HCB) | 0,006 µg / l |
| 113 | Hexaconazole | 0,006 µg / l | 114 | Iodofenphos | 0,006 µg / l | 115 | Iprobenfos | 0,006 µg / l | 116 | Iprodione | 0,006 µg / l |
| 117 | Isazofos | 0,006 µg / l | 118 | Isodrin | 0,006 µg / l | 119 | Isofenphos | 0,006 µg / l | 120 | Isofenphos-methyl | 0,006 µg / l |
| 121 | Isoprocarb | 0,006 µg / l | 122 | Leptophos | 0,006 µg / l | 123 | Malathion | 0,006 µg / l | 124 | Mepronil | 0,006 µg / l |
| 125 | Metazachlor | 0,006 µg / l | 126 | Methidathion | 0,006 µg / l | 127 | Methoxychlor | 0,006 µg / l | 128 | Metolachlor and S-metolachlor (metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-metolachlor (sum of isomers)) | 0,006 µg / l |
| 129 | Metribuzin | 0,006 µg / l | 130 | Mirex | 0,006 µg / l | 131 | Myclobutanil (sum of constituent isomers) | 0,006 µg / l | 132 | Nitrapyrin | 0,006 µg / l |
| 133 | Nitrofen | 0,006 µg / l | 134 | Nitrothal-isopropyl | 0,006 µg / l | 135 | Nuarimol | 0,006 µg / l | 136 | Oxadiazon | 0,006 µg / l |
| 137 | Oxyfluorfen | 0,006 µg / l | 138 | Paclobutrazol | 0,006 µg / l | 139 | Parathion | 0,006 µg / l | 140 | Parathion-methyl | 0,006 µg / l |
| 141 | Penconazole | 0,006 µg / l | 142 | Pendimethalin | 0,006 µg / l | 143 | Pentachloroanisole | 0,006 µg / l | 144 | Permethrin | 0,006 µg / l |
| 145 | Perthane | 0,006 µg / l | 146 | Phenothrin (phenothrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) | 0,006 µg / l | 147 | Phenthoate | 0,006 µg / l | 148 | Phorate | 0,006 µg / l |
| 149 | Phosalone | 0,006 µg / l | 150 | Phosmet | 0,006 µg / l | 151 | Picolinafen | 0,006 µg / l | 152 | Piperonyl butoxide | 0,006 µg / l |
| 153 | Pirimiphos-ethyl | 0,006 µg / l | 154 | Pirimiphos-methyl | 0,006 µg / l | 155 | Procymidone | 0,006 µg / l | 156 | Profenofos | 0,006 µg / l |
| 157 | Prometryn | 0,006 µg / l | 158 | Propargite | 0,006 µg / l | 159 | Propazine | 0,006 µg / l | 160 | Propham | 0,006 µg / l |
| 161 | Propyzamide | 0,006 µg / l | 162 | Prothiofos | 0,006 µg / l | 163 | Pyrazophos | 0,006 µg / l | 164 | Pyridaben | 0,006 µg / l |
| 165 | Pyrimethanil | 0,006 µg / l | 166 | Pyriproxyfen | 0,006 µg / l | 167 | Quinalphos | 0,006 µg / l | 168 | Quinoxyfen | 0,006 µg / l |
| 169 | Quintozene | 0,006 µg / l | 170 | Resmethrin (resmethrin including other mixtures of consituent isomers (sum of isomers)) | 0,006 µg / l | 171 | S 421 | 0,006 µg / l | 172 | Simazine | 0,006 µg / l |
| 173 | Spirodiclofen | 0,006 µg / l | 174 | Tebuconazole | 0,006 µg / l | 175 | Tecnazene | 0,006 µg / l | 176 | Tefluthrin | 0,006 µg / l |
| 177 | Terbuthylazine | 0,006 µg / l | 178 | Tetrachlorvinphos | 0,006 µg / l | 179 | Tetraconazole | 0,006 µg / l | 180 | Tetradifon | 0,006 µg / l |
| 181 | Tetramethrin | 0,006 µg / l | 182 | Tetrasul | 0,006 µg / l | 183 | Thiobencarb | 0,006 µg / l | 184 | Tolclofos-methyl | 0,006 µg / l |
| 185 | Tolylfluanid | 0,006 µg / l | 186 | Total pesticides | 0,006 µg / l | 187 | Transfluthrin | 0,006 µg / l | 188 | Triadimefon | 0,006 µg / l |
| 189 | Triazophos | 0,006 µg / l | 190 | Trichloronat | 0,006 µg / l | 191 | Trifluralin | 0,006 µg / l | 192 | Triticonazole | 0,006 µg / l |
| 193 | Uniconazole | 0,006 µg / l | 194 | Vinclozolin | 0,006 µg / l | | | | | | |

Η παρούσα έκθεση δοκιμών φέρει υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Ο Κανόνας Απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο δηλώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ergastiria.gr.